


Генератор кварцевый однократно программируемый ГК109-С

соответствует требованиям
 технических условий АФТП.433520.008ТУ
 категория качества «ВП»
 включён в ПЕРЕЧЕНЬ МОП 44001.10



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Диапазон частот, МГц	от 1 до 125
Точность настройки при температуре $(+25 \pm 1)^\circ\text{C}$, $\times 10^{-6}$, пределах (класс точности)	± 20 (15)
Температурная нестабильность частоты в интервале рабочих температур, $\times 10^{-6}$, не более	± 50 (P) ± 100 (C)
Интервал рабочих температур, $^\circ\text{C}$	от минус 60 до +85 (Г)
Выходное напряжение на нагрузке, В: уровень логического нуля, не более уровень логической единицы, не менее: - при напряжении питания 5 В - при напряжении питания 3,3 В	0,4 4,5 2,97
Форма выходного сигнала	импульсная, прямоугольная
Скважность	$2 \pm 10\%$
Длительность фронта нарастания и спада импульса на нагрузке, нс, не более	5
Сопrotивление изоляции, Ом, не менее	10^9
Электрическая прочность изоляции, В, не менее	100
Потребляемый ток, мА, не более: - в режиме работы - в дежурном режиме - в режиме простоя	45 40 5
Сопrotивление нагрузки (один вход ТТЛ или КМОП): кОм, не менее пФ, не более	4,7 15
Напряжение питания, В	$5 \pm 10\%$ или $3,3 \pm 10\%$

<p>Напряжение на выводе «1», В при питании 5 В: - в режиме работы, не менее - в режимах дежурном и простоя, не более</p> <p>при питании 3,3 В: - в режиме работы, не менее - в режимах дежурном и простоя, не более</p>	<p>2 (не более 5,5) 0,8</p> <p>2,31 (не более 3,6) 0,66</p>
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
<p>При программировании генератору присваивается одна из двух возможных управляющих функций: дежурная или простоя.</p> <p>Управление функцией осуществляется подачей на вывод «1» напряжения: в режиме работы – не менее 2 В и не более 5,5 В и в режимах дежурном и простоя – не более 0,8 В при напряжении питания генератора 5 В; в режиме работы – не менее 2,31 В и не более 3,6 В и в режимах дежурном и простоя – не более 0,66 В при напряжении питания генератора 3,3 В.</p> <p>Дежурная функция (1) – генератор находится в состоянии возбуждения, но выходное напряжение отсутствует.</p> <p>Простоя функция (2) – генератор находится в состоянии покоя.</p>	
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
<p>Значение нижней резонансной частоты конструкции генератора превышает, Гц</p>	<p>9 000</p>
<p>Габаритные размеры керамического корпуса для поверхностного монтажа, мм</p>	<p>7,15×5,15×1,85</p>
ПАРАМЕТРЫ ПО НАДЁЖНОСТИ	
<p>Гамма-процентная наработка при $\gamma=95\%$ в режимах и условиях, допускаемых ТУ на генератор, в пределах срока службы, час, не менее:</p>	<p>150 000</p>
<p>Относительное изменение рабочей частоты в течение гамма-процентной наработки в пределах времени, равного сроку службы, при эксплуатации в режимах и условиях, допускаемых ТУ на генератор, $\times 10^{-6}$, не более</p>	<p>± 50</p>
<p>Гамма-процентный срок сохраняемости (срок службы) при $\gamma=95\%$ при хранении в отапливаемом хранилище и хранилище с кондиционированием воздуха, а также, вмонтированных в защищённую аппаратуру или в защищённом комплекте ЗИП, лет, не менее</p>	<p>25</p>
<p>Относительное изменение частоты в течение гамма-процентного срока сохраняемости при условиях хранения, допускаемых ТУ на генератор, $\times 10^{-6}$, не более</p>	<p>± 35</p>
СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ	

<p>Стойкость к воздействию механических, климатических и биологических факторов, установленных ГОСТ РВ 20.39.414.1 для группы, за исключением стойкости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - к воздействию синусоидальной вибрации с амплитудой ускорения 300 (30) м/с² (g); - к воздействию пониженного давления окружающей среды 1,3×10⁴ ПА (10⁻⁶ мм рт. ст.) 	<p style="text-align: center;">3У</p> <p style="text-align: center;">5У</p>
<p>Стойкость к воздействию специальных факторов, установленных ГОСТ РВ 20.39.414.2 для группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.И₆ -7.С₄ 	<p style="text-align: center;">0,3×3Ус</p> <p style="text-align: center;">0,1×5Ус</p>
<p>Относительное изменение рабочей частоты после воздействия специальных факторов от значения рабочей частоты, измеренного до испытаний, должно быть, ×10⁻⁶, в пределах</p>	<p style="text-align: center;">±20</p>
<p>Допустимое время потери работоспособности при воздействии специальных факторов с характеристикой 7.И₆, мс, не более</p>	<p style="text-align: center;">5</p>
<p>Электрическая прочность к воздействию одиночных импульсов напряжения, возникающих при воздействии электромагнитных излучений, со следующими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимально допустимое импульсное напряжение при положительном импульсе (на выводе «4» относительно вывода «2») воздействия длительностью 0,25-1,0-10 мкс, В, не более - максимально допустимое импульсное напряжение при отрицательном импульсе (на выводе «4» относительно вывода «2») воздействия длительностью 0,25-1,0-10 мкс, В, не более - максимально допустимое импульсное напряжение при положительном импульсе (на выводе «3» относительно вывода «2») воздействия длительностью 0,25-1,0-10 мкс, В, не более - максимально допустимое импульсное напряжение при отрицательном импульсе (на выводе «3» относительно вывода «2») воздействия длительностью 0,25-1,0-10 мкс, В, не более 	<p style="text-align: center;">16</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">10</p>
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	
<p>При программировании генератору присваивается одна из двух возможных управляющих функций – дежурная (1) или простоя (2). Управление функцией осуществляется подачей соответствующего напряжения на вывод «1»: генератор находится в рабочем состоянии при напряжении более 2 В (но не более 5,5 В) при напряжении питания 5 В и более 2,31 В (но не более 3,6 В) при напряжении питания 3,3 В; при напряжении менее 0,8 В при напряжении питания 5 В и менее 0,66 В при напряжении питания 3,3 В генератор находится в состоянии простоя или дежурном. В состоянии простоя (функция 2) генерация отсутствует, в дежурном состоянии (функция 1) генерация есть, но нет выходного напряжения.</p>	
<p>Не устанавливать генераторы вблизи источников тепла, либо применять теплозащитные экраны, не рекомендуется эксплуатировать генераторы в условиях изменения температуры окружающей среды более 1°С в минуту, так как это может привести к существенному увеличению температурной нестабильности частоты генератора.</p>	

Должны быть приняты меры, исключаящие наводку напряжения от внешних источников энергии, не размещать генераторы вблизи источников электромагнитных полей, а также принимать меры по защите от воздействия разрядов статического электричества. На монтажной плате под корпусом генератора не должно быть токопроводящих элементов схемы.

Монтаж генераторов должен осуществляться с применением паяльных паст типа «Трасса» при режимах пайки: предварительный нагрев не должен превышать $(150\pm 10)^\circ\text{C}$ в течение не более 2 минут; максимальная температура оплавления $(235\pm 5)^\circ\text{C}$ в течение не более 10 секунд.

При воздействии спецфактора $7.I_6$ со значением характеристики больше $0,3\times 2\text{Ус}$ возникает тиристорный эффект. При отключении питающего напряжения за время ≤ 1 с работоспособность генератора полностью восстанавливается.

Примеры условного обозначения генератора при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

генератор с номинальной частотой 10 МГц, температурной нестабильностью частоты в интервале рабочих температур $\pm 50\times 10^{-6}$, напряжением питания 5 В, управляющей функцией 1 (дежурной):

Генератор ГК109-С-15ГР-1-10М АФТП.433520.008ТУ;

генератор с номинальной частотой 10 МГц, температурной нестабильностью частоты в интервале рабочих температур $\pm 100\times 10^{-6}$, напряжением питания 3,3 В, управляющей функцией 2 (простоя):

Генератор ГК109-С-15ГС-2-3-10М АФТП.433520.008ТУ.

При заказе генераторов категории качества «ВП» направляется письмо на имя начальника НПК «Кварцевые генераторы и резонаторы» ОАО «ЛИТ-ФОНОН» за двумя подписями: подпись Руководителя предприятия и подпись Представителя Заказчика.

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры генератора




Схема обозначения выводов генератора

Обозначение вывода	1	2	3	4
Наименование вывода	$U_{упр}$	\perp	$U_{вых}$	$+U_n$

Маркировка

Маркировка генератора содержит:

- товарный знак ОАО «ЛИТ-ФОНОН»;
- знак охраны товарного знака;
- обозначение типа генератора с указанием функции (1 или 2);
- номинальную частоту генератора в МГц;
- цифру 3 для генераторов с напряжением питания 3,3 В;
- заводской номер генератора;
- дату изготовления генератора – две последние цифры года и месяц.

Отметки ОТК и ВП – в паспортах на генераторы.

При производстве применяются только отечественные комплектующие изделия.